

**1. Изображение**

Рисунок 1

**2. Назначение**

Гигростат шкафной механический ГСШ предназначен для автоматизации режимов работы вентилируемых нагревателей, размещенных в различных конструкциях (например, в климатических шкафах).

Использование гигростата позволяет поддерживать допустимый уровень влажности внутри корпуса с замкнутым объёмом.

Регулирование уровня влажности с использованием щитового гигростата, управляющего работой нагревательного устройства, помогает избежать появления коррозии или окисления, что увеличивает срок службы шкафа и размещенного в нём оборудования.

Уменьшение уровня влажности на электронных схемах и компонентах увеличивает надёжность и долговечность оборудования, чувствительного к влажности (например, активного телекоммуникационного оборудования).

**3. Описание**

Корпус щитового гигростата выполнен из пластика. В корпусе предусмотрены технологические отверстия, благодаря которым воздух из окружающего пространства попадает на датчик влажности, расположенный внутри гигростата. В механическом гигростате переключение режимов работы осуществляется переключающим




контактом.

Значение влажности, при котором должно происходить срабатывание гигростата, устанавливается с помощью ручки регулятора, размещенной на лицевой части корпуса. Рядом с ручкой регулятора размечена шкала для выбора значения влажности, при котором должно происходить срабатывание.

Подключение гигростата осуществляется винтовыми клеммами. Гигростат оборудован пластиковым креплением, которое выполнено в виде крепления для DIN рейки омега-типа шириной 35мм стандарта DIN 43880 (TH35 ГОСТ Р МЭК 60715-2003).

Общий вид изделия представлен на рисунке 1, габаритные размеры показаны на рисунке 2.



Рисунки 2, 3

#### 4. Технические характеристики

Таблица 1

Идентификационное наименование	Контакт	Гистерезис, %	Диапазон, %	Клеммы, шт	U, В	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Вес, гр
ГСШ-М-3595-3-220	ПК/ЩК	3	35..95	3	220	50	67	38	60

Примечание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, исполнительные размеры и внешний вид.



### 5. Комплектность

Гигростат в сборе 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Примечание: В комплект поставки могут вноситься изменения.

### 6. Установка и подключение

Гигростат устанавливается внутри шкафного конструктива. Не рекомендуется устанавливать гигростат вблизи оборудования выделяющего в процессе работы тепло или холод.

Монтажные и пусковые работы должны осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением руководящих требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Монтаж должен производиться в условиях, исключающих попадание влаги либо загрязнения на изделие. Необходимо проверить соответствие напряжения сети электропитания паспортным значениям, которые указаны в таблице 1. Схема электрического подключения приведена на рисунке 3.

Работы по подключению к сети электропитания, включая прокладку проводов и устройство заземления, должны проводиться при отключенном электропитании.

Перед подключением необходимо убедиться в том, что к установленному изделию не прикасаются какие-либо посторонние предметы или провода, что на него не попадает влага или какие-либо загрязнения, которые могут повлиять на работу изделия.

Правильно установленное изделие не требует регламентного обслуживания в процессе эксплуатации.

### 7. Хранение

Хранение осуществляется в упакованном виде в складских условиях, исключающих воздействие влаги, паров кислот, щелочей или иных агрессивных сред.

Транспортировка возможна любыми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков. Изделие не содержит материалов, представляющих опасность для окружающей среды и требующих специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

### 8. Гарантия и нормативные документы

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Нормативные документы, устанавливающие нормы и требования для производства.

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила»

ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 «Автоматические электрические управляющие устройства.

Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний»

ГИГРОСТАТЫ ШКАФНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ГСШ-М

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**



**НТЦ АЛТИМЕР®**

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9032108900.

Технические условия: 26.51.70.110-017-20201893-2017.

Сертификат соответствия требованиям ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ33.В.01822/19.